

高市勞檢處

工安快訊

9/13/2011

發行人:處長 陳俊六

聯絡人:科長 廖漢璋 電話:(07)733-6959 轉 501

電話:(07)733-6959 轉 700

地址:高雄市鳥松區大埤路 117 號 3 樓

主 題：樓版開口墜落風險高，安全防護不可少

100年8月23日，高雄市某事業單位營業處為汰換舊有空調管線，施工人員在4樓樓版置放管線材料，作業中因踏穿作為開口防護的薄木板，而墜落至高度差約5公尺的3樓樓版，經通報119送往醫院急救，僥倖目前該勞工已出院在家休養。

勞檢處接獲通報後，立即派員前往現場實施勞動檢查，發現該開口未設置適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施，亦未標示有墜落之危險，違反勞工安全衛生法令規定部分已依法當場停工處分，並要求立即改善，確認符合勞安法相關規定後始准復工。

勞檢處處長陳俊六呼籲，在高度2公尺以上作業場所的開口或邊緣，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置適當強度護欄、護蓋或安全網等防護設備，並使勞工確實使用安全帽、安全帶及其他必要的防護具，並請事業單位落實承攬商人員進場管制及對安全衛生設施實施自動檢查，以避免災害發生。



勞工踏穿未設置適當防護之開口而墜落至3樓樓版