

# 高雄市政府水利局

## 工務作業標準程序書

### 局限空間作業場所氧氣、危害物質濃度測定記錄表(OSH7-F-04)

工程(派工作業)名稱：

承攬廠商：

工作場所/ (操作站)：中區污水處理廠/進水抽水站

施工位置：

作業日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

氣體種類 測定標準 測定時間	氧氣 (O <sub>2</sub> ) > 18%	可燃性氣體 < 爆炸下限 (LEL) 30%	一氧化碳(CO) < 35ppm	硫化氫 (H <sub>2</sub> S) < 10ppm	測定人員

本表採連續測定