

## 局限空間/缺氧危險作業前檢點表

施工事業單位名稱: \_\_\_\_\_ 作業種類: \_\_\_\_\_

作業地點(如:儲槽或工作井編號): \_\_\_\_\_

實施檢點人姓名: \_\_\_\_\_ 職務: \_\_\_\_\_ 時間: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分

項次	辦 理 項 目	辦 理 情 形		備 註
		是	否	
1	是否設置適當通風設備，並維持運轉			1.□風量已足夠 2.□風管已延至井底
2	是否置備氧氣、硫化氫、一氧化碳及可燃性氣體等測定儀器，並隨時監測			檢附測定紀錄表
3	是否於作業時指定缺氧作業主管從事監督及管理			姓名： 受訓證字號：
4	是否依規定申請局限空間作業進入許可，並獲核准施工。			檢附核准入槽許可申請表
5	是否指派監視人員隨時監視作業狀況，及設置急救人員			1.□未設置監視人員 2.□未設置急救人員
6	作業人員與外部連繫設備及方法			1.□使用呼叫器 2.□其他_____
7	是否於局限空間(缺氧危險)作業場所公告注意事項			
8	是否實施局限空間作業(缺氧危險)安全衛生勞工教育訓練(至少3小時)			
9	是否置備個人防護具及安全設備 (如安全帶、安全索、空氣呼吸器...)			
10	對於離地面高差2公尺以上開口(如人口井四周)，是否設置護欄及防墜設施			
11	垂直固定梯、局限空間等高處或傾斜面移動，是否採用符合國家標準14253規定之背負式安全帶及捲揚式防墜器			
11	使用臨時用電、交流電焊機等，是否分別使用漏電斷路器及自動電擊防止裝置			1.□未使用臨時用電 2.□未使用交流電焊機
12	勞工作業是否正確使用安全帶、安全帽及上下設備使用防墜設備			1.□未使用安全帶 2.□未使用安全帽 3.□未使用防墜器
13	作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴安可偵測人員活動情形之裝置			1.□已使勞動配戴裝置 2.□未超出監事人員目視範圍
14	置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。			1.□已置備緊急救援設備

註：(1)本檢核表應於每一局限空間/缺氧危險作業場所，作業時填寫一張。

(2)本查核表應確實填寫並妥善保存三年。

施工單位工作場所負責人審查後簽章: \_\_\_\_\_